

BESLUIT

Besluitnummer: 14022014/04
Datum vaststelling besluit: 7 maart 2014
Onderwerp: Rookmelders in de Bestaande bouw
Inwerkingtreding: 1 april 2014

Besluittekst:

Vooruitlopend op de nieuwe handboeken PKVW 2014 heeft de Werkgroep Kwaliteitsbeheer Politiekeurmerk Veilig Wonen in haar vergadering van 14 februari 2014 besloten het **Hoe-blok van de eis W5 in het Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw** als volgt te wijzigen.

Op een centrale plaats op ieder vloerniveau van de woning is minstens een rookmelder geplaatst. Dit geldt niet voor een ruimte waarvan de hoogte lager is dan 1,90 meter of de beloopbare vloeroppervlakte met een minimale hoogte van 1,90 meter minder is dan acht m². Bij plaatsing van de rookmelder dient zoveel als mogelijk rekening gehouden te worden met het bij de rookmelder behorende plaatsingsvoorschrift.

Als een rookmelder nog geplaatst moet worden, is deze tenminste voorzien van een CE-verklaring op basis van de EN 14604.

Aanbevelingen

Aanbevolen wordt om een rookmelder te plaatsen die is getest en gecertificeerd door een erkend keuringsinstituut op basis van de vigerende BRL 6501.

Tevens wordt aanbevolen om iedere rookmelder na 10 jaar te vervangen.

Motivatie. Gebleken is dat in de afgelopen jaren de plaatsing van rookmelders in de bestaande bouw te complex is geworden. Indien een rookmelder nog geplaatst moet worden dient deze tenminste voorzien te zijn van een fabrikant-eigen verklaring (CE-verklaring) waarbij wordt aangegeven dat deze rookmelder voldoet aan de vigerende Europese norm EN 14604.

Het niet meer verplichtstellen van een gecertificeerde rookmelder is door voornoemde Werkgroep akkoord bevonden omdat dit product niet gerelateerd is aan inbraakwerendheid.

Voorzitter:
Dhr. A. Koole

Secretaris:
Dhr. Chr. van der Nat